

ATENÇÃO: O USO DA MANGUEIRA DEVE SER FEITO POR PESSOA TREINADA. O USO POR PESSOA NÃO INSTRUIDA PODE OCASIONAR ACIDENTES BEM COMO INEFICIÊNCIA DURANTE O USO. CASO NÃO POSSUA INSTRUÇÃO, ABANDONE IMEDIATAMENTE O LOCAL EM CASO DE INCÊNDIO.

MANGUEIRA DE INCÊNDIO – INSTRUÇÕES DE USO, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

ATENÇÃO: "A mangueira TIPO 1 não é indicada para uso comercial ou industrial; a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normativa. No caso de um acidente ou sinistro, o responsável ou proprietário está sujeito a responsabilidade civil e criminal, além de eventual problema de ressarcimento do seguro. Recomenda-se a sua substituição por no mínimo mangueira TIPO 2".

INFORMAÇÕES ADICIONAIS


- Deve ser realizada 'INSPEÇÃO' a cada 06 (seis) meses e 'MANUTENÇÃO' a cada 12 (doze) meses. NOTA: recomenda-se maior frequência de inspeção para as mangueiras tipos 2, 3, 4 e 5 que estejam expostas a condições agressivas, tais como ambiente quente, úmido e ou impregnado de produtos químicos e derivados de petróleo. (Conforme ABNT NBR 12279:2009 4.1)
- Em caso de utilização da mangueira encaminhá-la IMEDIATAMENTE após o uso para a manutenção a fim de se manter as condições mínimas exigidas.

CUIDADOS DE PRESERVAÇÃO:


1. Evite o contato da mangueira com cantos vivos e ou pontiagudos.
2. Evitar manobras violentas de derivantes, entrada repentina de bomba e fechamento abrupto de esguichos, registros e hidrantes que causem golpes de aríete na linha (a pressão pode atingir sete vezes a pressão estática de trabalho, o que pode ocasionar o rompimento da mangueira ou o rompimento e possível lançamento da empatação da mesma, podendo ocasionar em ambos os casos ferimentos graves ao operador ou demais atingidos).
3. Evitar contato da mangueira com o fogo, brasas e superfícies quentes.
4. Evitar arraste da mangueira e uniões sobre o piso, principalmente se ela estiver vazia ou com pressão muito baixa (isso pode causar furos).
5. Evitar quedas das uniões.
6. Evitar contato da mangueira com produtos químicos e derivados de petróleo, salvo tipo apropriado para essa finalidade.
7. Não guardar a mangueira molhada. Em caso de utilização enviar a mesma para manutenção IMEDIATAMENTE após o uso.
8. Evitar curvamento acentuado (dobra da mangueira diminuindo ou impedindo a passagem da água) da mangueira junto a união, quando em operação.
9. Inspeccionar as caixas e abrigos verificando se estão adequados para a conservação da mangueira.
10. Evitar a passagem de veículos sobre a mangueira, inclusive durante seu uso. Deve-se utilizar um dispositivo de passagem de nível.
11. Após a inspeção ou manutenção retornar ao hidrante mangueira do mesmo tipo, diâmetro e comprimento.
12. Mangueiras consideradas como condenadas para uso devem ser substituídas por mangueiras novas de mesmos tipo, diâmetro e comprimento.
13. **Não utilizar as mangueiras para outro fim que não seja o combate a incêndio (ex. lavagem de garagens, pátios, etc.)**
14. Não instalar dispositivo tipo tranca (com chave ou cadeado) nas portas das caixas de hidrante.
15. Manter a área a frente e abaixo do hidrante sempre desobstruído.
16. Em caso de utilização da mangueira em caso de incêndio, o uso deve ser feito por pessoas treinadas e, sempre que possível, com 02 pessoas (conforme instruções de utilização abaixo).

A confiança extintores (01618464/0001-29) não se responsabiliza pela utilização desse equipamento/material. As informações referentes aos cuidados de conservação descritos acima estão de acordo com a ABNT NBR 12279:2009. As instruções de utilização estão simplificadas e objetivam apenas informar sobre os princípios de utilização da mangueira de incêndio. A confiança extintores recomenda que em casos de princípios de incêndio apenas pessoas treinadas e qualificadas procedam com os procedimentos de combate a incêndio, desde que não se coloquem em situações de risco. Em caso de princípios de incêndio deixe o local imediatamente através das escadas e acione o corpo de bombeiros através do nº193. Não nos responsabilizamos por acidentes/perdas.

MÉTODOS DE ACONDICIONAMENTO DA MANGUEIRA NA CAIXA DE HIDRANTE – CONFORME ABNT NBR 12279



ADUCHADA – (RECOMENDADA PELA NORMA)



ZIG-ZAG

RESPONSÁVEL TÉCNICO – THIAGO HAAS

Fone: 43 33281718

Atendimento on-line: thiagolondrina@msn.com

Email: saconfianca@sercomtel.com.br

Para mais informações acesse nosso site:

www.confiancaextintores.net

